



LEGENDA

-  Centralna sygnalizacja po żarowej
typ: B6-X2-CP
-  Czujnik dualny, wielokrotny (TF1-1-TF9)
typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3
-  Przycisk Pożarowy
typ: MCP 545X-3R-PL
-  Wskaźnik zadziałania czujnika
typ: BX-UP1 w obudowie PIG
-  Sygnalizator akustyczny
typ: Y04
-  Moduł sterujący
typ: BX-O13
-  Moduł wejść / wyjść
typ: BX-IOM w obudowie GEH-MOD IP66
-  Puszka połączeniowa
typ: PIP-24
-  Wskaźnik adresu
nr pięti / nr elementu

Inwestor:		Muzeum w Łowiczu 99-400 Łowicz Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:		"NORAD" Norbert Podstolski 91-212 Łódź ul. Wersalska 47/75	
Adres Inwestycji:		99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstolski	Branża:	instalacje słaboprądowe	
Treść rysunku: SSP – rozmieszczenie urządzeń oraz tras kablowych Stodoła z Boczek Chetmońskich – bud nr [10]	Skala	Data	
	1:100	05.11.2013	
	Rysunek Nr	10	