



LEGENDA	
	Centralna sygnalizacja po żarowej typ: B6-X2-CP
	Czujnik dualny, wielokierunkowy (TF1-TF9) typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3
	Przycisk Pożarowy typ: MCP 545X-3R-PL
	Wskaźnik zadziałania czujnika typ: BX-UPJ w obudowie PIG
	Sygnalizator akustyczny typ: Y04
	Moduł sterujący typ: BX-OI3
	Moduł wejść / wyjść typ: BX-IDM w obudowie GEH-MOD IP66
	Puszka połączeniowa typ: PIP-2A
	Wskaźnik adresu nr pętli / nr elementu

Inwestor:		Muzeum w Łowiczu 99-400 Łowicz Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:		"NORAD" Norbert Podstolski 91-212 Łódź ul. Wersalska 47/75	
Adres Inwestycji:		99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstolski	Branża:	instalacje stałoprądowe	
Treść rysunku: SSP – rozmieszczenie urządzeń oraz tras kablowych Zagroda zamknięta (Okolnik) – bud nr [29 a,b,c]	Skala	Data	
	1:100	07.11.2013	
	Rysunek Nr	25	