



### LEGENDA

Centralna sygnalizacji po żarowej  
typ: B6-X2-CP

Czujnik dualny, wieloktryny (TF-1-TF9)  
typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3

Przycisk Pożarowy  
typ: MCP 545X-3R-PL

Wskaźnik zadziałania czujnika  
typ: BX-UP/I w obudowie PIG

Sygnalizator akustyczny  
typ: Y04

Moduł sterujący  
typ: BX-O/3

Moduł wejść / wyjść  
typ: BX-ICM w obudowie GEH-MOD IP66

Puszka połączeniowa  
typ: PIP-24

Wskaźnik adresu  
nr pięti / nr elementu

Inwestor:				Muzeum w Łowiczu	
				99-400 Łowicz	
				Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:				"NORAD" Norbert Podstoński	
				91-212 Łódź	
				ul. Wersalska 47/75	
Adres Inwestycji:				99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstoński				Branża: Instalacje słaboprądowe	
Treść rysunku: SSP – rozmieszczenie urządzeń oraz tras kablowych Stodoła z Wicid – bud nr [30]			Skala	Data	
			1:100	07.11.2013	
			Rysunek Nr	26	