



CSP

Centralna sygnalizacji po żarowej

typ: B6-X2-CP

Czujnik dualny, wielokrotny (TF-1-TF9)

typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3

Przyrząd Pożarowy

typ: MCP 545X-3R-PL

Wskaznik zadziałania czujnika

typ: BX-UP1 w obudowie PIG

Sygnalizator akustyczny

typ: Y04

Moduł sterujący

typ: BX-O/3

Moduł wejść / wyjść

typ: BX-IOM w obudowie GEH-MOD IP66

Puszka połączeniowa

typ: PIP-24

Wskaznik adresu

nr pięti / nr elementu

Inwestor:				Muzeum w Łowiczu	
99-400 Łowicz				99-400 Łowicz	
Stary Rynek 5/7				Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:				"NORAD" Norbert Podstolski	
91-212 Łódź				91-212 Łódź	
ul. Wersalska 47/75				ul. Wersalska 47/75	
Adres inwestycji:				99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstolski				Branża: Instalacje słaboprądowe	
Treść rysunku: SSP – rozmieszczenie urządzeń oraz tras kablowych Chłupa ze Złakowa Borowego – bud nr [37]				Skala	Data
				1:100	07.11.2013
				Rysunek Nr	32