



LEGENDA	
	Centralna sygnalizacji po żarowej typ: B6-X2-CP
	Czujnik dualny, wieloktryjny (TF-1-TF9) typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3
	Przycisk Pożarowy typ: MCP 545X-3R-PL
	Wskaźnik zadziałania czujnika typ: BX-UP/I w obudowie PIG
	Sygnalizator akustyczny typ: Y04
	Moduł sterujący typ: BX-O/3
	Moduł wejść / wyjść typ: BX-IOM w obudowie GEH-MOD IP66
	Puszka połączeniowa typ: PIP-2A
	Wskaźnik adresu nr pętl / nr elementu
	1/2

Inwestor:		Muzeum w Łowiczu	
99-400 Łowicz		Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:		"NORAD" Norbert Podstoński	
91-212 Łódź		ul. Wersalska 47/75	
Adres Inwestycji:		99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstoński		Branża: Instalacje słaboprądowe	
Treść rysunku: SSP – rozmieszczenie urządzeń i tras kablowych Chłupa ze Złakowa Borowego (Szkoła) – bud nr [04]		Skala	Data
		1:100	05.11.2013
		Rysunek	Nr
			4